



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 67A

tel./fax +48 (44) 632-79-14, 632-79-22
NIP: 769-18-37-743, R: 590653601
www.pzd.powiat-belchatowski.pl
e-mail: pzd@powiat-belchatowski.pl

PZD-ZP-3703-01-06/2023

Bełchatów dnia 27.01.2023 r.

pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Otworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – I Etap”

W odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące SWZ, które wpłynęły w dniu 27.01.2023 r., Zamawiający – Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), wyjaśnia, iż:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający podtrzymuje swoje kosztowne i nieuzasadnione technologicznie wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do wykonania warstwy wyrównawczej z AC 11 W, w której nakazuje się zastosowania znacznie zawyżonej ilości asfaltu (o ok. 1 % w stosunku do tradycyjnej AC 11 W). Oferent sugeruje i prosi o wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów i warunków ze sprawdzonych, wielokrotnie stosowanych oraz uzasadnionych technologicznie i ekonomicznie rozwiązań zaproponowanych w obowiązujących Wymaganiach Technicznych WT-2 wydanie 2014.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający **zmienia** ilość asfaltu w AC 11 W, a tym samym zmienia treść D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA, w STWiOR oraz zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: **pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl**

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie
Adam Rogoziński
Adam Rogoziński