



PZD-ZP-3701-22/2025

Bełchatów dnia 09.07.2025 r.

pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:**

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygielzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów,
gm. Żelów – dok. projektowo - kosztorysowa”**

W odpowiedzi na zapytanie Oferenta, które wpłynęły w dniu 04.07.2025 r., Zamawiający – Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg w Bełchatowie, informuje, iż:

Pytanie:

1. Ze względu na konieczność uzgodnienia zjazdów z właścicielami działek, proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez "istniejące zjazdy", które będą podlegać przebudowie. Jakie warunki powinny być spełnione, aby zjazd uznać za istniejący? Do kogo należy weryfikacja, czy dany zjazd należy uznać za istniejący?
Czy Zamawiający posiada wykaz wszystkich właścicieli działek posiadających decyzję na budowę zjazdu (jeśli właściciele powinni posiadać decyzję, aby zjazd podlegał przebudowie)?
Czy Zamawiający jako zarządca drogi udostępni wykaz istniejących zjazdów do przebudowy?
Czy Zamawiający zakłada możliwość zawnioskowania przez właściciela działki o budowę zjazdu na każdym etapie prac projektowych, jeśli zjazdu obecnie nie posiada?
Informacje te są niezbędne dla oszacowania nakładu prac związanych z uzgodnieniami zjazdów z właścicielami i terminu realizacji wszystkich uzgodnień.
2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaprojektowania odwodnienia drogi na całej jej długości.
3. Proszę o określenie docelowej szerokości jezdni w celu umożliwienia analizy, czy sieć teletechniczna zlokalizowana wzdłuż krawędzi jezdni będzie wymagała przebudowy.

Odpowiedź:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, iż poprzez „istniejący zjazd” rozumie się zjazdy istniejące w terenie wybudowane zgodnie z przepisami prawa.

Po przedstawieniu koncepcji przebudowy drogi przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, Zamawiający dokona weryfikacji zjazdów.

Zamawiający nie posiada wykazu wszystkich właścicieli działek posiadających decyzję na budowę zjazdu.

Zamawiający informuje, iż nie udostępni wykazu wszystkich zjazdów do przebudowy.

Zamawiający zakłada możliwość zawnioskowania przez właściciela działki o budowę zjazdu w odpowiednim czasie.

Ad. 2. Zamawiający wymaga zaprojektowania odwodnienia drogi na całej jej długości.

Ad. 3. Zamawiający informuje, iż projektowana droga powinna mieć szerokość docelową min 5,5 m.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie
mgr Arkadiusz Mysliński