



PZD-ZP-3701-24/2025

Belchatów dnia 09.07.2025 r.

pzd-powiatbelchatowski.czamawiajacy.pl
www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:**
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E w msc. Żelów (ul. Dzielna) – dok. projektowo-kosztorysowa”

W odpowiedzi na zapytanie Oferenta, które wpłynęły w dniu 04.07.2025 r., Zamawiający – Powiat Belchatowski reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg w Belchatowie, informuje, iż:

Pytania:

1. Ze względu na konieczność uzgodnienia zjazdów z właścicielami działek, proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez "istniejące zjazdy", które będą podlegać przebudowie. Jakie warunki powinny być spełnione, aby zjazd uznać za istniejący? Do kogo należy weryfikacja, czy dany zjazd należy uznać za istniejący?
Czy Zamawiający posiada wykaz wszystkich właścicieli działek posiadających decyzję na budowę zjazdu (jeśli właściciele powinni posiadać decyzję, aby zjazd podlegał przebudowie)?
Czy Zamawiający jako zarządca drogi udostępni wykaz istniejących zjazdów do przebudowy?
Czy Zamawiający zakłada możliwość zawniostkowania przez właściciela działki o budowę zjazdu na każdym etapie prac projektowych, jeśli zjazdu obecnie nie posiada?
Informacje te są niezbędne dla oszacowania nakładu prac związanych z uzgodnieniami zjazdów z właścicielami i terminu realizacji wszystkich uzgodnień.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie (jako odwodnienia drogi) kanalizacji deszczowej wzdłuż całego odcinka drogi z włączeniem do istniejącej kanalizacji? Szerokość pasa drogowego dla zaprojektowania rowu przydrożnego przy jezdni (szerokość min. 5,5m), drodze dla pieszych i rowerów (szerokość min. 2,5m + 0,75 m skrajnia) i poboczu oraz istniejącym uzbrojeniu będzie najprawdopodobniej niewystarczająca.
3. Przy przebudowie drogi o długości do 1 km nie jest wymagana budowa kanału technologicznego, przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy o drogach publicznych. Czy Zamawiający potwierdza, że warunki te są spełnione i jeśli tak, czy pisemnie o tym zaświadczy na etapie projektowania?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, iż poprzez „istniejący zjazd” rozumie się zjazdy istniejące w terenie wybudowane zgodnie z przepisami prawa.

Po przedstawieniu koncepcji przebudowy drogi przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, Zamawiający dokona weryfikacji zjazdów.

Zamawiający nie posiada wykaz wszystkich właścicieli działek posiadających decyzję na budowę zjazdu.

Zamawiający informuje, iż nie udostępni wykazu wszystkich zjazdów do przebudowy.

Zamawiający zakłada możliwość zawniostkowania przez właściciela działki obudowę zjazdu w odpowiednim czasie.

Ad. 2.

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi z włączeniem do istniejącej kanalizacji po uzgodnieniu z właścicielem kanalizacji deszczowej, którym jest Gmina Żelów.

Ad. 3. Zamawiający nie potwierdza, że warunki są spełnione.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Belchatowie
mgr Andrzej Mysiński