



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

97-400 Belchatów, ul. Lipowa 67A

tel./fax +48 (44) 632-79-14, 632-79-22

NIP: 769-18-37-743, R: 590653601

www.pzd.powiat-belchatowski.pl

e-mail: pzd@powiat-belchatowski.pl

Belchatów dnia 15.09.2025 r.

PZD-ZP-3703-16-04/2025

pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap III”**

W odpowiedzi na zapytanie Oferenta, które wpłynęły w dniu 12.09.2025 r., Zamawiający – Powiat Belchatowski reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg w Belchatowie, na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), informuje, iż:

Pytania:

„Pytania do Zamawiającego-droga powiatowa Nr 2308 E – Etap III

- 1) Prosimy o udostępnienie zgłoszenia/pozwolenia na roboty: „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905-Etap III” (6+544÷10+563)
- 2) Prosimy o wyjaśnienie zapisu specyfikacji D-M.00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy b) roboty o charakterze inwestycyjnym **WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY W OKRESIE TRWANIA REALIZACJI KONTRAKTU AŻ DO ZAKOŃCZENIA I ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT. WYKONAWCA DOSTARCZY, ZAINSTALUJE I BĘDZIE UTRZYMYWAĆ TYMCZASOWE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE, W TYM: OGRODZENIA, PORĘCZE, OŚWIETLENIE, SYGNAŁY I ZNAKI OSTRZEGAWCZE ORAZ WSZELKIE INNE ŚRODKI NIEZBĘDNE DO OCHRONY ROBÓT, WYGODY SPOŁECZNOŚCI I INNYCH.** Co autor specyfikacji ma na uwadze dając zapis: „wygody społeczności..?”
- 3) W specyfikacji D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów pkt.1.3. Zakres robót objęty SST jest zapis: **Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki będą jedynie te, które kolidują z projektowaną skrajnią drogową lub uniemożliwiają realizację zadania.** Kto ma decydować, które drzewa mają być wycięte? Czy Zamawiający dysponuje decyzją na wycinkę wspomnianych drzew, jeśli tak to prosimy o udostępnienie. Prosimy o sprecyzowanie, które drzewa niewymagające pozwolenia na wycinkę można wyciąć.
- 4) W zamieszczonym PB mówi się o wymianie konstrukcji na krawężniach jezdni z zachowaniem szerokości jezdni do 5,0 m. Na zamieszczonym rysunku dotyczącym przekroju konstrukcji jest p[okazany przekrój konstrukcyjny poszerzenia jezdni po stronie lewej. Czy potencjalny Wykonawca ma wykonać poszerzenie/wymienić konstrukcję zniszczonej krawężni po lewej stronie drogi zgodnie z kilometrażem, czy założenie projektu są inne? Prosimy o wyjaśnienie problemu.
- 5) Jaki rodzaj oznakowania poziomego ma być zastosowany na kontrakcie? Zamieszczone dokumenty są sprzeczne: według przedmiaru jest oznakowanie grubowarstwowe, a SOR i specyfikacja D.07.01.01 mówi o zastosowaniu oznakowania cienkowarstwowego.”

Odpowiedzi

1. Zamawiający informuje, iż zgłoszenie zostało złożone do właściwego organu architektoniczno – budowlanego.
2. Zamawiający informuje, iż zapis "wygody społeczności" oznacza przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom dostępu do posesji czy obiektów użyteczności publicznej w trakcie trwania robót (w miarę możliwości).
3. Zamawiający informuje, iż zapis "Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki będą jedynie te, które kolidują z projektowaną skrajnią drogową lub uniemożliwiają realizację zadania" usunięto ze specyfikacji. Z pasa drogowego należy usunąć tylko młode drzewa nie wymagające pozwolenia na wycinkę (zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie przyrody) i zakrzaczania oraz wyciąć gałęzie drzew naruszające skrajnię drogi (jezdni i pobocza) wysokości 4,5 m. Nie planuje się wycinki wymagającej zezwolenia.
4. Zamawiający informuje, iż należy wykonać poszerzenie podbudowy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
5. Zamawiający informuje, iż należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe (w załączeniu korekta opisu SOR)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Belchatowie
[Podpis]
mgr Artur Kłysz Nysliński