



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 67A

tel./fax +48 (44) 632-79-14, 632-79-22
NIP: 769-18-37-743, R: 590653601
www.pzd.powiat-belchatowski.pl
e-mail: pzd@powiat-belchatowski.pl

PZD-ZP-3703-02-03/2026

Bełchatów dnia 09.03.2026 r.

pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – Etap I i II”**

W odpowiedzi na zapytanie Oferenta, które wpłynęły w dniu 04.03.2026 r., Zamawiający – Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg w Bełchatowie, na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), informuje, iż:

Pytania:

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy profilami a załączonym przedmiarze:

1. na profilach występują:
 - rury PP-MD fi 160 mm – 257,71 mb;
 - rury PP-MD fi 400 mm – 156,27 mb;brak tych ilości oraz rodzajów rur w przedmiarze.
2. na profilach: studni jest szt. 4 (D1, D2, D3,D4), wpustów – 38 szt.; wylotów – 34 szt.; natomiast w przedmiarze studni jest szt 3, wpustów i wylotów – 22 szt.
3. w przedmiarze występują:
 - rury PVC śr. 160 mm – 134,79 mb;
 - rury PVC śr. 400 mm – 147,31 mb;brak jest profili dla tych ilości rur PVC.
4. Czy wizja lokalna musi być przeprowadzona w obecności przedstawiciela Zamawiającego?”

Odpowiedzi

Ad. 1.2.3.

Zamawiający informuje, iż należy zastosować rury zgodne z załączonym projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy.

Zamawiający informuje, iż załączona dokumentacja projektowa dotyczy etapu I (km 1+069 - 2+560), który został podzielony na dwa odcinki Ia i Ib (załączona mapa z podziałem). W roku 2025 został wykonany etap Ia (km 1+069 - 1+720) w tym 1 studnia - D4, oraz 16 wpustów i wylotów - WP21-WP36.

Do realizacji pozostał odcinek Ib (km 1+720 – 2+560) zawierający 3 studnie oraz 22 wpusty i wyloty.

Ad. 4. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna nie musi być odbyta w obecności Zamawiającego.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie
mgr Arkadiusz Myśliński