



Typ bloku	h	l	b	b1	a	Objętość m ³ około
IB	0,30					0,023
IC	0,40	0,50	0,18	0,08	0,20	0,030
ID	0,50					0,038
IIB	0,45					0,070
IID	0,55					0,086
IIF	0,65	0,75	0,27	0,10	0,20	0,101
IIH	0,75					0,117
IIIC	0,70					0,195
IIIE	0,80					0,224
IIIG	0,90	1,00	0,36	0,13	0,30	0,252
IIII	1,00					0,280



UWAGA:

- wymiary na rys. podano w cm.
- wykop należy wykonać w szalunku
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej

1. Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową

Bloki oporowe pod zasuwę			
dnom. (śr.przeodu mm)	a cm	b cm	c cm
50	15	25	80-90
80	15	30	80-90
100	20	35	80-90
150	25	40	80-90
200	30	45	80-90
300	35	50	80-100




Tabela bloków oporowych dla kolan														
Średnica nominalna przewodu d mm	Kąt załamania trasy α	Typ bloku												
		grunt sypki						grunt spoisty						
		głębokość ułożenia przewodu H , m												
		1,10+1,19	1,20+1,29	1,30+1,39	1,40+1,49	1,50+1,59	1,60+1,69	1,70+1,79	1,10+1,19	1,20+1,29	1,30+1,39	1,40+1,49	1,50+1,59	1,60+1,69
100	90°	ID			IC				IIB			ID		IC
150	90°	IIH	IIF			IID			IIIC			IIH		IIF

Tabela bloków oporowych dla trójkników i korków																
Średnica nominalna przewodu, mm	Typ bloku															
	grunt sypki								grunt spoisty							
	głębokość ułożenia przewodu H, m															
	1,10-1,19	1,20-1,29	1,30-1,39	1,40-1,49	1,50-1,59	1,60-1,69	1,70-1,79	1,10-1,19	1,20-1,29	1,30-1,39	1,40-1,49	1,50-1,59	1,60-1,69	1,70-1,79		
100	IC	IB					ID	IC					IB			
150	IIH	IIB					ID	IIF			IID			IIFB		

SZCZEGÓŁ SKRZYŃKI ULICZNEJ DO ZASUW



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
 MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowski sp.k. pl. 20 Października 14 62-050 Mosina			
INWESTOR:			
 Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów			
STADIUM DOKUMENTACJI:			
PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)			
NAZWA INWESTYCJI:			
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1913E W M. ZDZIESZULICE GÓRNE NA ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ W M. KIELCHINÓW			
BRANŻA:			
WODOCIĄGOWA			
TYTUŁ RYSUNKU:			
SCHEMAT WYKOPU I UŁOŻENIA RUR BLOKI OPOROWE			
PROJEKTANT:		PODPIS:	
mgr inż. Michał Ludwiczak upr. proj. nr WKP/0386/POOS/22 spec. instalacyjna (gaz, wod-kan, C.O.) do projektowania bez ograniczeń			
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS:	
mgr inż. Piotr Baraniak upr. proj. nr WKP/0127/PWOS/14 spec. instalacyjna (gaz, wod-kan, C.O.) do kierowania i projektowania bez ograniczeń			
NR REWIZJI:	DATA REWIZJI:	SKALA:	NR RYSUNKU:
1	19.01.2024	-	04
NAZWA PLIKU:			
271_PW_WD_sm.dwg (271_PW_WD_sm-04.pdf)			