



Powiatowy Zarząd Dróg w Belchatowie

Belchatów dnia 20.05.2026 r.

PZD-ZP-3703-10-06/2026

pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha”

W odpowiedzi na zapytanie Oferenta, które wpłynęły w dniu 14.05.2026 r., Zamawiający – Powiat Belchatowski reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg w Belchatowie, na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), informuje, iż:

Pytania:

- 1) Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego inwestycji?
- 2) Prosimy o podanie kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na wykonanie zamówienia
- 3) Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?
- 4) Czy w ramach wykonania robót wykonawca zobowiązany jest dopełnić procedury wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego? Czynność ta wymaga precyzyjnych pomiarów geodezyjnych i stabilizacji punktów granicznych, a także dokumentacji w postaci protokołu okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości.
- 5) Czy zamawiający przekaże współrzędne pasa drogowego, współrzędne projektowanej drogi?
- 6) Czy granice pasa drogowego spełniają standardy dokładnościowe (czy było przeprowadzone wzniesienie lub ustalenie granic pasa drogowego)?
- 7) Jakie gatunki drzew należy nasadzić? Prosimy o podanie wysokości sadzonek oraz średnice.
- 8) Jakie są wymiary ław pod krawężnik i obrzeża?
- 9) Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej lampy hybrydowej, rysunki, parametry techniczne.
- 10) Czy Zamawiający dopuszcza stabilizację na miejscu?
- 11) Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót ziemnych z poz. 3 przedmiaru robót
- 12) Czy Zamawiający potwierdza frakcję 0/63 mm na dolną warstwę podbudowy i 0/31,5 na górną warstwę?
- 13) Jakie ścianki czołowe należy wbudować przy przepustach pod zjazdami? Proste czy skośne? – Należy wbudować ścianki zbrojone skośne zgodnie z załączonym rysunkiem.
- 14) Prosimy o podanie wymiarów ścianek czołowych. – Zgodnie z załączonym rysunkiem.
- 15) Prosimy o podanie parametrów technicznych geowłókniny do drenażu. – Należy zastosować geowłókninę igłowaną polipropylenową o gramaturze min. 200 g/m² i wytrzymałości min. 16 kN/m.
- 16) Czy Zamawiający dopuszcza do wbudowania rury przepustowe z rur PEHD? Pod jezdnią należy zastosować rury żelbetowe.



Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał nadzoru archeologicznego i saperskiego natomiast będzie wymagał nadzoru ornitologicznego zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- Ad. 2. Zamawiający informuje, iż kwota na sfinansowanie zamówienia to 10.462.204,00 zł
- Ad. 3. Zamawiający informuje, iż posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.
- Ad. 4. Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do wyznaczenia w terenie granic pasa drogowego.
- Ad. 5. Zamawiający informuje, iż przekaze projekt zagospodarowania terenu w wersji dwg.
- Ad. 6. Zamawiający informuje, iż na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wykonano wznowienie/ustalenie granic w niezbędnym zakresie.
- Ad. 7. Zamawiający informuje, iż należy wykonać nasadzenia drzew z gatunku lipa drobnolistna lub klon zwyczajny o obwodzie min. 10 cm na wysokości 100 cm od ziemi.
- Ad. 8. Zamawiający informuje, iż wymiary ław pod krawężnik i obrzeża zgodnie z załączonym rysunkiem.
- Ad. 9. Zamawiający informuje, iż parametry lamp podano w projekcie organizacji ruchu.
- Ad. 10. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stabilizacji na miejscu.
- Ad. 11. Zamawiający informuje, iż przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy.
- Ad. 12. Zamawiający informuje, iż potwierdza frakcję 0/63mm na dolną warstwę podbudowy i 0/31,5 na górną warstwę.
- Ad. 13. Zamawiający informuje, iż należy wbudować ścianki zbrojone skośnie zgodnie z załączonym rysunkiem.
- Ad. 14. Zamawiający informuje, iż wymiary ścianek czołowych zgodnie z załączonym rysunkiem.
- Ad. 15. Zamawiający informuje, iż należy zastosować geowłókninę igłowaną polipropylenową o gramaturze min. 200 g/m² i wytrzymałości min. 16 kN/m.
- Ad. 16. Zamawiający informuje, iż pod jezdnią należy zastosować rury żelbetowe.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie
mgr Arkadiusz Myśliński